MPWiK
w Bochni
Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – styczeń 2019

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	0,08	0,41	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Chlor wolny	-	0,04	0,1-0,3*	mg/l
5.	Odczyn (pH)	7,8	7,8	6,5-9,5	-
6.	Twardość	179	196	60-500	mg/l
7.	Przewodność	474	473	2500	µS/cm
8.	Chlorki	33,72	33,61	250	mg/l
9.	Jon amonowy	0,15	0,14	0,5	mg/l
10.	Azotyny	<0,01	0,02	0,5	mg/l
11.	Azotany	8,28	8,06	50	mg/l
12.	Utlenialność met. $KMnO_4$	0,66	0,70	5	mg/l
13.	Żelazo ogólne	<20	45	200	µg/l
14.	Mangan	<7	<7	50	µg/l
15.	Glin	<30	<30	200	µg/l
16.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
20.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jkt/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

MPWiK
w Bochni
Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – luty 2019

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	0,09	0,20	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Chlor wolny	-	<0,04	0,1-0,3*	mg/l
5.	Odczyn (pH)	7,9	7,9	6,5-9,5	-
6.	Twardość	173	180	60-500	mg/l
7.	Przewodność	431	431	2500	µS/cm
8.	Chlorki	28,01	24,82	250	mg/l
9.	Jon amonowy	0,05	0,06	0,5	mg/l
10.	Azotyny	<0,01	<0,01	0,5	mg/l
11.	Azotany	8,12	8,36	50	mg/l
12.	Utlenialność met. $KMnO_4$	0,83	0,32	5	mg/l
13.	Żelazo ogólne	<20	<20	200	µg/l
14.	Mangan	<7	<7	50	µg/l
15.	Glin	<30	<30	200	µg/l
16.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
20.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jkt/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

MPWiK
w Bochni
Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – marzec 2019

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	0,14	0,3	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Chlor wolny	-	0,03	0,1-0,3*	mg/l
5.	Odczyn (pH)	7,9	7,9	6,5-9,5	-
6.	Twardość	169	166	60-500	mg/l
7.	Przewodność	379	378	2500	µS/cm
8.	Chlorki	24,39	24,39	250	mg/l
9.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
10.	Azotyny	<0,01	<0,01	0,5	mg/l
11.	Azotany	4,87	6,07	50	mg/l
12.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,8	<0,8	5	mg/l
13.	Żelazo ogólne	<20	<20	200	µg/l
14.	Mangan	<7	<7	50	µg/l
15.	Glin	<30	<30	200	µg/l
16.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
20.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jkt/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

MPWiK
w Bochni
Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – kwiecień 2019

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	0,14	0,3	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Chlor wolny	-	0,04	0,1-0,3*	mg/l
5.	Odczyn (pH)	7,8	7,8	6,5-9,5	-
6.	Twardość	160	162	60-500	mg/l
7.	Przewodność	384	384	2500	µS/cm
8.	Chlorki	23,76	23,05	250	mg/l
9.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
10.	Azotyny	<0,01	<0,01	0,5	mg/l
11.	Azotany	5,7	6,3	50	mg/l
12.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,8	0,9	5	mg/l
13.	Żelazo ogólne	<20	<20	200	µg/l
14.	Mangan	<7	<7	50	µg/l
15.	Glin	<30	<30	200	µg/l
16.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
20.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jkt/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

MPWiK
w Bochni
Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – Maj 2019

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	0,11	0,28	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Chlor wolny	-	0,04	0,1-0,3*	mg/l
5.	Odczyn (pH)	7,6	7,6	6,5-9,5	-
6.	Twardość	149	150	60-500	mg/l
7.	Przewodność	355	371	2500	µS/cm
8.	Chlorki	23,39	22,69	250	mg/l
9.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
10.	Azotyny	<0,01	<0,01	0,5	mg/l
11.	Azotany	7,10	8,2	50	mg/l
12.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,8	<0,8	5	mg/l
13.	Żelazo ogólne	<20	<20	200	µg/l
14.	Mangan	<7	<7	50	µg/l
15.	Glin	<30	<30	200	µg/l
16.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
20.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jkt/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

MPWiK w Bochni Spółka z o. o.
32 – 700 Bochnia, ul. Majora Bacy 15
tel. 14 614-95-11; fax. 14 614-95-13

MPWiK
w Bochni
Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – czerwiec 2019

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	0,13	0,39	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Chlor wolny	-	0,02	0,1-0,3*	mg/l
5.	Odczyn (pH)	7,6	7,5	6,5-9,5	-
6.	Twardość	143	144	60-500	mg/l
7.	Przewodność	400	396	2500	µS/cm
8.	Chlorki	21,28	20,21	250	mg/l
9.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
10.	Azotyny	<0,01	<0,01	0,5	mg/l
11.	Azotany	5,18	5,23	50	mg/l
12.	Utlenialność met. $KMnO_4$	1,06	<0,8	5	mg/l
13.	Żelazo ogólne	<20	<20	200	µg/l
14.	Mangan	<7	<7	50	µg/l
15.	Glin	<30	<30	200	µg/l
16.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
20.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jkt/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

MPWiK
w Bochni
Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – lipiec 2019

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	0,14	0,29	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Chlor wolny	-	0,06	0,1-0,3*	mg/l
5.	Odczyn (pH)	7,6	7,6	6,5-9,5	-
6.	Twardość	161	160	60-500	mg/l
7.	Przewodność	404	416	2500	µS/cm
8.	Chlorki	25,88	27,3	250	mg/l
9.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
10.	Azotyny	<0,01	<0,01	0,5	mg/l
11.	Azotany	5,58	5,63	50	mg/l
12.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,8	1,06	5	mg/l
13.	Żelazo ogólne	<20	<20	200	µg/l
14.	Mangan	<7	<7	50	µg/l
15.	Glin	<30	<30	200	µg/l
16.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
20.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jkt/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

MPWiK
w Bochni
Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – sierpień 2019

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	0,15	0,40	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Chlor wolny	-	0,06	0,1-0,3*	mg/l
5.	Odczyn (pH)	7,6	7,5	6,5-9,5	-
6.	Twardość	156	155	60-500	mg/l
7.	Przewodność	389	409	2500	µS/cm
8.	Chlorki	21,45	20,21	250	mg/l
9.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
10.	Azotyny	<0,01	<0,01	0,5	mg/l
11.	Azotany	3,34	3,33	50	mg/l
12.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,8	<0,8	5	mg/l
13.	Żelazo ogólne	<20	<20	200	µg/l
14.	Mangan	<7	<7	50	µg/l
15.	Glin	<30	<30	200	µg/l
16.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
20.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

MPWiK w Bochni Spółka z o. o.
32 – 700 Bochnia, ul. Majora Bacy 15
tel. 14 614-95-11; fax. 14 614-95-13

MPWiK
w Bochni
Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – wrzesień 2019

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	0,16	0,52	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Chlor wolny	-	0,05	0,1-0,3*	mg/l
5.	Odczyn (pH)	7,7	7,5	6,5-9,5	-
6.	Twardość	169	166	60-500	mg/l
7.	Przewodność	406	405	2500	µS/cm
8.	Chlorki	34,74	28,90	250	mg/l
9.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
10.	Azotyny	<0,01	<0,01	0,5	mg/l
11.	Azotany	3,0	2,86	50	mg/l
12.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,8	0,86	5	mg/l
13.	Żelazo ogólne	<20	<20	200	µg/l
14.	Mangan	<7	<7	50	µg/l
15.	Glin	<30	<30	200	µg/l
16.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
20.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

MPWiK
w Bochni
Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – październik 2019

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	0,1	0,2	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Chlor wolny	-	0,04	0,1-0,3*	mg/l
5.	Odczyn (pH)	7,7	7,7	6,5-9,5	-
6.	Twardość	173	175	60-500	mg/l
7.	Przewodność	414	416	2500	µS/cm
8.	Chlorki	25,89	24,82	250	mg/l
9.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
10.	Azotyny	<0,01	<0,01	0,5	mg/l
11.	Azotany	4,8	5,1	50	mg/l
12.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,8	<0,8	5	mg/l
13.	Żelazo ogólne	<20	<20	200	µg/l
14.	Mangan	<7	<7	50	µg/l
15.	Glin	<30	<30	200	µg/l
16.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
20.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

MPWiK
w Bochni
Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – listopad 2019

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	<0,1	0,2	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Chlor wolny	-	0,06	0,1-0,3*	mg/l
5.	Odczyn (pH)	7,8	7,8	6,5-9,5	-
6.	Twardość	175	175	60-500	mg/l
7.	Przewodność	432	429	2500	µS/cm
8.	Chlorki	29,07	26,94	250	mg/l
9.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
10.	Azotyny	<0,01	<0,01	0,5	mg/l
11.	Azotany	5,2	6,8	50	mg/l
12.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,8	<0,8	5	mg/l
13.	Żelazo ogólne	<20	<20	200	µg/l
14.	Mangan	<7	<7	50	µg/l
15.	Glin	<30	<30	200	µg/l
16.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
20.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

MPWiK
w Bochni
Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – grudzień 2019

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	<0,1	0,2	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Chlor wolny	-	0,06	0,1-0,3*	mg/l
5.	Odczyn (pH)	7,9	7,8	6,5-9,5	-
6.	Twardość	175	169	60-500	mg/l
7.	Przewodność	432	433	2500	µS/cm
8.	Chlorki	27,65	26,94	250	mg/l
9.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
10.	Azotyny	<0,007	<0,007	0,5	mg/l
11.	Azotany	4,6	4,8	50	mg/l
12.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,7	<0,7	5	mg/l
13.	Żelazo ogólne	<26	<26	200	µg/l
14.	Mangan	<8	<8	50	µg/l
15.	Glin	<36	<36	200	µg/l
16.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
20.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta