MPWiK
w Bochni
Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – styczeń 2020

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	<0,09	0,12	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Chlor wolny	-	0,05	0,1-0,3*	mg/l
5.	Odczyn (pH)	7,8	7,8	6,5-9,5	-
6.	Twardość	153	177	60-500	mg/l
7.	Przewodność	410	418	2500	µS/cm
8.	Chlorki	22,69	22,69	250	mg/l
9.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
10.	Azotyny	<0,007	<0,007	0,5	mg/l
11.	Azotany	8,9	8,9	50	mg/l
12.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,7	<0,9	5	mg/l
13.	Żelazo ogólne	<26	<26	200	µg/l
14.	Mangan	<8	<8	50	µg/l
15.	Glin	<36	<36	200	µg/l
16.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
20.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

MPWiK
w Bochni
Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – luty 2020

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	0,10	0,20	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Odczyn (pH)	7,8	7,8	6,5-9,5	-
5.	Twardość	185	177	60-500	mg/l
6.	Przewodność	430	418	2500	µS/cm
7.	Chlorki	24,82	22,69	250	mg/l
8.	Jon amonowy	0,07	<0,03	0,5	mg/l
9.	Azotyny	<0,007	<0,007	0,5	mg/l
10.	Azotany	7,0	8,9	50	mg/l
11.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,7	<0,9	5	mg/l
12.	Żelazo ogólne	<26	<26	200	µg/l
13.	Mangan	<8	<8	50	µg/l
14.	Glin	<36	<36	200	µg/l
15.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
16.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – marzec 2020

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	<0,1	0,17	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Odczyn (pH)	7,8	7,8	6,5-9,5	-
5.	Twardość	156	180	60-500	mg/l
6.	Przewodność	396	396	2500	µS/cm
7.	Chlorki	26,24	24,82	250	mg/l
8.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
9.	Azotyny	<0,007	<0,007	0,5	mg/l
10.	Azotany	7,3	7,1	50	mg/l
11.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,7	<0,7	5	mg/l
12.	Żelazo ogólne	<26	<26	200	µg/l
13.	Mangan	<8	<8	50	µg/l
14.	Glin	<36	<36	200	µg/l
15.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
16.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – kwiecień 2020

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	0,13	0,34	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Odczyn (pH)	7,8	7,7	6,5-9,5	-
5.	Twardość	175	177	60-500	mg/l
6.	Przewodność	433	430	2500	µS/cm
7.	Chlorki	27,1	29,9	250	mg/l
8.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
9.	Azotyny	<0,007	<0,007	0,5	mg/l
10.	Azotany	6,1	6,0	50	mg/l
11.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,7	<0,7	5	mg/l
12.	Żelazo ogólne	<26	<26	200	µg/l
13.	Mangan	<8	<8	50	µg/l
14.	Glin	<36	<36	200	µg/l
15.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
16.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

MPWiK
w Bochni
Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – maj 2020

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	0,1	0,2	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Odczyn (pH)	7,7	7,7	6,5-9,5	-
5.	Twardość	183	193	60-500	mg/l
6.	Przewodność	448	430	2500	µS/cm
7.	Chlorki	31,91	31,91	250	mg/l
8.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
9.	Azotyny	<0,007	<0,007	0,5	mg/l
10.	Azotany	5,5	5,5	50	mg/l
11.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,7	<0,7	5	mg/l
12.	Żelazo ogólne	<26	<26	200	µg/l
13.	Mangan	<8	<8	50	µg/l
14.	Glin	<36	<36	200	µg/l
15.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
16.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – czerwiec 2020

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	0,09	0,2	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Odczyn (pH)	7,6	7,7	6,5-9,5	-
5.	Twardość	153	151	60-500	mg/l
6.	Przewodność	339	361	2500	µS/cm
7.	Chlorki	18,4	19,9	250	mg/l
8.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
9.	Azotyny	<0,007	<0,007	0,5	mg/l
10.	Azotany	6,5	6,6	50	mg/l
11.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,7	<0,7	5	mg/l
12.	Żelazo ogólne	<26	11	200	µg/l
13.	Mangan	<8	<8	50	µg/l
14.	Glin	<36	<36	200	µg/l
15.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
16.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

MPWiK
w Bochni
Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – lipiec 2020

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	0,1	0,3	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Odczyn (pH)	7,6	7,6	6,5-9,5	-
5.	Twardość	150	180	60-500	mg/l
6.	Przewodność	363	353	2500	µS/cm
7.	Chlorki	16,88	19,85	250	mg/l
8.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
9.	Azotyny	<0,007	<0,007	0,5	mg/l
10.	Azotany	5,3	5,5	50	mg/l
11.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,7	<0,7	5	mg/l
12.	Żelazo ogólne	<26	<26	200	µg/l
13.	Mangan	<8	<8	50	µg/l
14.	Glin	<36	<36	200	µg/l
15.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
16.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – sierpień 2020

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	0,08	0,19	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Odczyn (pH)	7,5	7,5	6,5-9,5	-
5.	Twardość	148	152	60-500	mg/l
6.	Przewodność	385	413	2500	µS/cm
7.	Chlorki	20,6	22,0	250	mg/l
8.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
9.	Azotyny	<0,007	<0,007	0,5	mg/l
10.	Azotany	4,3	4,4	50	mg/l
11.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,7	<0,7	5	mg/l
12.	Żelazo ogólne	<20	<20	200	µg/l
13.	Mangan	<8	<8	50	µg/l
14.	Glin	<36	<36	200	µg/l
15.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
16.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – wrzesień 2020

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	0,08	0,17	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Odczyn (pH)	7,5	7,6	6,5-9,5	-
5.	Twardość	177	179	60-500	mg/l
6.	Przewodność	380	387	2500	µS/cm
7.	Chlorki	24,5	24,8	250	mg/l
8.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
9.	Azotyny	<0,007	<0,007	0,5	mg/l
10.	Azotany	5,2	4,1	50	mg/l
11.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,7	<0,7	5	mg/l
12.	Żelazo ogólne	<20	22	200	µg/l
13.	Mangan	<8	<8	50	µg/l
14.	Glin	<36	<36	200	µg/l
15.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
16.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

MPWiK
w Bochni
Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – październik 2020

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	<0,1	0,13	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Odczyn (pH)	7,6	7,6	6,5-9,5	-
5.	Twardość	161	165	60-500	mg/l
6.	Przewodność	352	353	2500	µS/cm
7.	Chlorki	18,6	18,6	250	mg/l
8.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
9.	Azotyny	<0,007	<0,007	0,5	mg/l
10.	Azotany	5,6	5,7	50	mg/l
11.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,7	<0,7	5	mg/l
12.	Żelazo ogólne	<20	<20	200	µg/l
13.	Mangan	<8	<8	50	µg/l
14.	Glin	<36	<36	200	µg/l
15.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
16.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – listopad 2020

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	0,07	0,14	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Odczyn (pH)	7,7	7,7	6,5-9,5	-
5.	Twardość	168	170	60-500	mg/l
6.	Przewodność	397	384	2500	µS/cm
7.	Chlorki	19,1	19,1	250	mg/l
8.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
9.	Azotyny	<0,007	<0,007	0,5	mg/l
10.	Azotany	6,8	4,7	50	mg/l
11.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,7	<0,7	5	mg/l
12.	Żelazo ogólne	<20	<20	200	µg/l
13.	Mangan	<8	<8	50	µg/l
14.	Glin	<36	<36	200	µg/l
15.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
16.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta

MPWiK
w Bochni
Sp. z o.o.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Spółka z o.o.
Zarejestrowana – Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie
XII Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000095395
NIP 868 – 000 – 15 – 10 Regon 850493898 Kapitał Udziałowy 49 924 000,00 PLN

Jakość wody dostarczanej odbiorcom przez MPWiK w Bochni Sp. z o.o. – grudzień 2020

Lp.	Wskaźnik	Woda uzdatniona na Stacji Uzdatniania Wody	Woda w sieci miejskiej	NDS	Jednostka
1.	Mętność	0,08	0,14	1	NTU
2.	Barwa	akceptowalna	akceptowalna	akceptowalna	-
3.	Zapach/smak	akceptowalny	akceptowalny	akceptowalny	-
4.	Odczyn (pH)	7,8	7,8	6,5-9,5	-
5.	Twardość	185	186	60-500	mg/l
6.	Przewodność	441	448	2500	µS/cm
7.	Chlorki	24,8	24,8	250	mg/l
8.	Jon amonowy	<0,03	<0,03	0,5	mg/l
9.	Azotyny	<0,007	<0,007	0,5	mg/l
10.	Azotany	5,8	5,7	50	mg/l
11.	Utlenialność met. $KMnO_4$	<0,7	<0,7	5	mg/l
12.	Żelazo ogólne	<26	<26	200	µg/l
13.	Mangan	<10	<10	50	µg/l
14.	Glin	<30	<30	200	µg/l
15.	Bakterie grupy coli	0	0	0	jtk/100 ml
16.	Bakterie Escherichia coli	0	0	0	jtk/100 ml
17.	Enterokoki	0	0	0	jtk/100 ml
18.	Clostridium perfringens (łącznie z przetrwalnikami)	0	0	0	jtk/100 ml
19.	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C po 72 h	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	Bez nieprawidłowych zmian	jtk/ml

Objaśnienia do tabeli:

1. NDS – Najwyższe Dopuszczalne Stężenie wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
2. jtk/ 100 ml – jednostka tworząca kolonię w 100 ml

* w punkcie czerpalnym u konsumenta