PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W BOCHNI

NHK-430-01-01-63/19

Bochnia, dnia 3 stycznia 2020r.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o.
ul. Mjr. Bacy 15
32-700 Bochnia

Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia w Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia
Miasta Bochnia
od 02 stycznia do 31 grudnia 2019 roku.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 59), § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294) oraz art. 12 ust. 1,4 i 5 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1437) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni po przeanalizowaniu wyników sprawozdań z badań próbek wody pobranych w 2019r. z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia, które przedstawiają poniższe tabele:

Kontrola wewnętrzna (Tabela nr 1).

Badania wykonane w ramach kontroli wewnętrznej przez zarządzającego obiektem – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. na podstawie zatwierdzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni Harmonogramu Poboru Prób na 2019r.

Tabela nr 1.

Data poboru	Miejsce poboru próbki wody	Numer sprawozdania	Laboratorium wykonujące	Zakres oznaczeń*
08.01.2019r.	Apteka, ul. Wygoda 143, 32-700 Bochnia	1/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
16.01.2019r.	Gminne Przedszkole, 32-744 Łapczyca 334	2/2019 SB/13084/02/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna	A i B
22.01.2019r.	Gminne Przedszkole, Gawłów 64	3/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
05.02.2019r.	Cukiernia, ul. Staszica 12B, 32-700 Bochnia	4/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Bochni
32-700 Bochnia, ul. Konstytucji 3 Maja 5
www.pssebochnia.wsse.krakow.pl e-mail: bochnia@psse.malopolska.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_BOCHNIA_SEKRETARIAT/skrytka
centrala tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-47
sekretariat PPIS tel.: (+48) 14 612-32-34, 14 612-39-58, fax: (+48) 14 612-39-47
REGON: 000599422 / NIP: 868-10-20-308
Administratorem Danych jest PSSE w Bochni. Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora i uprawnieniach osób, których dane są przetwarzane dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej w PSSE w Bochni.

19.02.2019r.	Bar Mleczny, ul. Konfederatów Barskich 1B, 32-700 Bochnia	5/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
05.03.2019r.	Sklep „Kargul" ul. Murowianka 23, 32-700 Bochnia	6/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
19.03.2019r.	Gminne Przedszkole, 32-744 Łapczyca 334	7/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
02.04.2019r.	Miejski Dom Kultury, ul. Regis 1, 32-700 Bochnia	8/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
10.04.2019r.	Miejski Dom Kultury, ul. Regis 1, 32-700 Bochnia	9/2019 SB/45260/05/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna	A i B
16.04.2019r.	Apteka, ul. Wygoda 143, 32-700 Bochnia	10/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
07.05.2019r.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Jakubowskiego 12, 32-700 Bochnia	11/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
21.05.2019r.	Gminne Przedszkole 32-744 Łapczyca 334	12/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
04.06.2019r.	Gminne Przedszkole Gawłów 64	13/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
18.06.2019r.	Sklep "Kargul", ul. Murowianka 23, 32-700 Bochnia	14/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
02.07.2019r.	Bar Mleczny, ul. Konfederatów Barskich 1B, 32-700 Bochnia	15/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
16.07.2019r.	Apteka, ul. Wygoda 143, 32-700 Bochnia	16/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
06.08.2019r.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 7, 32-700 Bochnia	17/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
20.08.2019r.	Bar Mleczny, ul. Konfederatów Barskich 1B, 32-700 Bochnia	18/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A

03.09.2019r.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Jakubowskiego 12, 32-700 Bochnia	19/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
17.09.2019r.	Gminne Przedszkole, 32-744 Łapczyca 334	20/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
01.10.2019r.	Miejski Dom Kultury, ul. Regis 1, 32-700 Bochnia	21/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
08.10.2019r.	Bar Mleczny, ul. Konfederatów Barskich 1B, 32-700 Bochnia	22/2019 SB/124171/11/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia SGS Polska Sp. z o.o. Laboratorium Środowiskowe, ul. Cieszyńska 52A, 43-200 Pszczyna	A i B
15.10.2019r.	Gminne Przedszkole, Gawłów 64	23/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
22.10.2019r.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Jakubowskiego 12, 32-700 Bochnia	24/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
05.11.2019r.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Bochni, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 7, 32-700 Bochnia	25/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
19.11.2019r.	Bar Mleczny, ul. Konfederatów Barskich 1B, 32-700 Bochnia	26/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
03.12.2019r.	Sklep „Kargul", ul. Murowianka 23, 32-700 Bochnia	27/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A
17.12.2019r.	Cukiernia, ul. Staszica 12B, 32-700 Bochnia	28/2019	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. ul. Mjr. Bacy 15, 32-700 Bochnia	A

*A – parametry grupy A – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny i jon amonu – niezbędne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i żelazo – niezbędne, gdy chemikalia są używane do uzdatniania wody).

*A i B – parametry grupy A i B – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny, jon amonu, glin, żelazo, Enterokoki, akryloamid, antymon, , arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σpestycydów, rtęć, selen, Σtrichloroetenu i tetrachloroetenu, ΣTHM, ΣWWA, Clostridium perfringens, chlorki, mangan, siarczany, sód, utlenialność z $KMnO_4$, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σchloranów i chlorynów, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość).

Nadzór sanitarny (Tabela nr 2).

Badania wykonane w ramach nadzoru sanitarnego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni zgodnie z Harmonogramem Poboru Prób Wody na 2019r.

Tabela nr 2

Data poboru	Miejsce poboru próbki wody	Numer sprawozdania	Laboratorium wykonujące	Zakres oznaczeń*
14.01.2019r.	Cukiernia, ul. Staszica 12b, 32-700 Bochnia	LZT/W/60/N/2019	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
14.01.2019r.	Sklep Kargul, ul. Murowianka 23, 32-700 Bochnia	LZT/W/59/N/2019	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
14.01.2019r.	Miejski Dom Kultury, ul. Regis 1, 32-700 Bochnia	LZT/W/58/N/2019	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
05.02.2019r.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Poniatowskiego 7, 32-700 Bochnia	LW/347/NS/2019	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków	A i B
02.04.2019r.	Sklep Kargul, ul. Murowianka 23, 32-700 Bochnia	LZT/W/510/N/2019	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
02.04.2019r.	Gminne Przedszkole, 32-744 Łapczyca 334	LZT/W/511/N/2019	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
02.04.2019r.	Miejski Dom Kultury, ul. Regis 1, 32-700 Bochnia	LZT/W/512/N/2019	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
14.05.2019r.	Apteka, ul. Wygoda 143, 32-700 Bochnia	LW/1781/NS/2019	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków	A i B
11.06.2019r	Gminne Przedszkole, 32-744 Łapczyca 334	LW/2210/NS/2019	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków	A i B
24.07.2019r	Sklep Kargul, ul. Murowianka 23, 32-700 Bochnia	LW/2852/NS/2019	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków	A i B
24.07.2019r.	Cukiernia, ul. Staszica 12b, 32-700 Bochnia	LW/2851/NS/2019	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków	A i B
20.08.2019r	Cukiernia, ul. Staszica 12b, 32-700 Bochnia	LZT/W/1329/NS/2019	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
20.08.2019r.	Bar Mleczny, ul. Konfederatów Barskich 1B, 32-700 Bochnia	LZT/W/1330/N/2019	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
20.08.2019r.	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, ul. Poniatowskiego 7, 32-700 Bochnia	LZT/W/1328/N/2019	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
24.09.2019r.	Apteka, ul. Wygoda 143, 32-700 Bochnia	LW/3574/NS/2019	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków	A i B
05.11.2019r.	Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Jakubowskiego 12, 32-700 Bochnia	LZT/W/1684/N/2019	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A

05.11.2019r.	Cukiernia, ul. Staszica 12b, 32-700 Bochnia	LZT/W/1685/N/2019	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A
19.11.2019r.	Gminne Przedszkole, Gawłów 64	LZT/W/1780/N/2019	WSSE - Dział Laboratoryjny ul. Prądnicka 76, 31-202 Kraków Oddział Laboratoryjny w Tarnowie, ul. Mościckiego 10, 33-100 Tarnów	A

*A – parametry grupy A – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny i jon amonu – niezbędne, gdy chlorowanie jest stosowane jako metoda dezynfekcji oraz glin i żelazo – niezbędne, gdy chemikalia są używane do uzdatniania wody).

*A i B – parametry grupy A i B – (Escherichia coli w 100 ml, Bakterie grupy coli w 100ml, Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodoru (ph), przewodność elektryczna, azotyny, jon amonu, glin, żelazo, Enterokoki, akryloamid, antymon, , arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2 – dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σpestycydów, rtęć, selen, Σtrichloroetenu i tetrachloroetenu, ΣTHM, ΣWWA, Clostridium perfringens, chlorki, mangan, siarczany, sód, utlenialność z $KMnO_4$, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σchloranów i chlorynów, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni

STWIERDZA, że

1. w 2019r. mieszkańcy korzystający z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia, korzystali z wody do spożycia o jakości odpowiadającej stawianym wymaganiom.
2. badania jakości wykonane zostały przez zarządcę obiektu w laboratoriach zatwierdzonych przez Inspekcję Sanitarną.

UZASADNIENIE

W okresie od 02 stycznia do 31 grudnia 2019 roku z Wodociągu Zbiorowego Zaopatrzenia Bochnia pobrano do badania łącznie 46 planowych prób wody. Jakość wody przeznaczona do spożycia przez ludzi, podawana odbiorcom usług świadczonych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę nadzorowana jest zarówno przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bochni, w ramach nadzoru bieżącego, jak i przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o., w ramach kontroli wewnętrznej jakości wody. Próby wody pobierane były zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez PPIS w Bochni z wyznaczonych punktów poboru. Wyniki badań przez zarządcę obiektu – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o. do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przekazywane były terminowo.

W zakresie objętym badaniami woda spełniała wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Ocenę o jakości wody z w/w wodociągu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni wydał celem poinformowania o tym konsumentów, o czym stanowi art. 12, ust.5 – „Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest obowiązany do informowania mieszkańców o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi." - ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1437)

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bochni postanowił jak wyżej.

Z poważaniem,

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Bochni
Halina Bielec

Otrzymują:
1 x Adresat (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni Sp. z o.o., ul. Majora Bacy 15, 32-700 Bochnia)
1 x Burmistrz Miasta Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia – do wiadomości – e-PUAP
1 x a/a
wyk. mgr Justyna Przybyłko, tel. 14 612 39 47 wew. 15